


YANGIN KAPISI LEVHASI



EI60, EI90 ve EI120 özellikte yangın kapılarında kullanılan özel taşıyıcı levhadır.

Uygulama

Yangın kapısı imalatı yapan firmalara temin edildiğinden, üreticilerin oluşturduğu detaylara göre uygulanır. Yangın direnç süresi açısından tek parça halinde kapıya tatbik edilmelidir.

Kalınlık (mm)	Genişlik x Uzunluk (mm)	Paket (m ²)
60	950 x 2100	63,84



- Yangın güvenliği
- Ses yalıtımı
- Isı yalıtımı
- Kolay uygulama



İzocam Yangın Kapısı Levhası

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım							Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Taşyünü							-	TS EN 14303
Genişlik	b	mm	950							+/-1,5%	TS EN 822
Uzunluk	l	mm	2100							+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	d	mm	60							T4 *	TS EN 823
Kaplama	-	-	Kaplamasız							-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1							-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri **	T	°C	50	100	150	200	250	300	350	TS EN 12667/12939 13787	
	λ_D	W/mK	0,037	0,044	0,051	0,059	0,068	0,077	0,087		
Gönyeden Sapma	S_b	mm/m	max. 5							-	TS EN 824
Azami Hizmet Sıcaklığı	-	°C	650							-	-
Su Buharı Difüzyon Direnci **	μ	-	1							-	TS EN 12086
Ambalaj Malzemesi	-	-	Palet							-	-

- * T4: -3% veya -3 mm; +5% veya +5 mm. Eksi toleransta mutlak olarak büyük değer, artı toleransta mutlak olarak küçük değer alınır.
- ** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Palet üzerine depolanmalı, zarar görmüş veya hasarlı palet kullanılmamalı.
- Paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Halat çekmeden önce, kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20 cm olan sert karton konulmalı.
- Depolama alanı yağmur, su baskını vb. durumlarında ıslanmayacak şekilde olmalı, kapalı alan tercih edilmeli.
- Depolama zemini düz ve kaymaz olmalı.
- Yükleme ve boşaltma forklift veya tavan vinç'i ile yapılmalı.
- Plakalar iki kişi tarafından uygulama alanına dikkatlice taşınmalı.



TRTYKKL2016/01