



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000134-TSE-12/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.07.2012
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.07.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TARSUS CAMYÜNÜ ÜRETİM TESİSLERİ ADANA-MERSİN KARAYOLU ÜZERİ KONAKLAR KÖYÜ KELİ MEVKİİ TARSUS MERSİN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000134-TSE-12/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	izocam şekil
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14303 / 18.02.2016
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNA TESİSATI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI İÇİN-FABRİKASYONLA İMAL EDİLEN MİNERAL YÜN MAMULLER-ÖZELLİKLER

1)
-BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, KAPLAMASIZ)

-YANGIN SINIFI: A1

-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,
: T9>150 mm,

ISIL İLETKENLİK DEĞERİ:

λ: 50°C: 0.035 W/mK

λ: 100°C: 0.045 W/mK

λ: 150°C: 0.055 W/mK

2)

e-ımalı/e-signed

12.08.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-12/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO+CAMTÜLÜ KAPLI)
-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T5,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-40 0C'DE : 0,035 W/MK
-60 0C'DE : 0,037 W/MK
-80 0C'DE : 0,040 W/MK -
Ticari Model: İZOPAN

3)
- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)
-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T1,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-10 0C'DE : 0,034 W/MK
-25 0C'DE : 0,036 W/MK
-50 0C'DE : 0,041 W/MK -
-75 0C'DE : 0,044 W/MK
Ticari Model: CKŞ 1

4)
- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)
-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T3,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-10 0C'DE : 0,032 W/MK
-25 0C'DE : 0,034 W/MK
-50 0C'DE : 0,037 W/MK -
-75 0C'DE : 0,041 W/MK
Ticari Model: CKL 1

5)
- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)
-YANGINA TEPKİ: A2-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T3,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:
-10 0C'DE : 0,032 W/MK
-25 0C'DE : 0,034 W/MK
-50 0C'DE : 0,037 W/MK -
-75 0C'DE : 0,041 W/MK
Ticari Model: CKL 2

6)
- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

e-ııızalı/e-signed

12.08.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELNDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-12/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T5,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,032 W/MK
-25 0C'DE : 0,033 W/MK
-50 0C'DE : 0,036 W/MK

Ticari Model: PRK
7)

- BORU (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: CL-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,
: T9>150 mm,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-25 0C'DE : 0,031 W/MK
-50 0C'DE : 0,035 W/MK
-75 0C'DE : 0,040 W/MK
-100 0C'DE : 0,045 W/MK

8)

- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, AKRİLEN KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A2-s3, d0

-KALINLIK SINIFI : T3,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,034 W/MK
-25 0C'DE : 0,036 W/MK
-50 0C'DE : 0,041 W/MK
-75 0C'DE : 0,044 W/MK

Ticari Model: İZOCAM AKUSTİK

e-ımalı/e-signed

12.08.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
FATİH KURT

TSE ADANA BELGELNDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

