EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE
BELGELENDİRME A.Ş
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
5. Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası
Kocaeli/TÜRKİYE
Tel : +90 262 658 16 62 (pbx)
Faks : +90 262 658 16 69
www.efectis.com

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI N° 2184-CPR-0200

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.
In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Ürün *Product*	**Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (FEF) ürünler-Özellikler** *Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products - Specification*
Yapı Malzemesinin Tanımı *Reference of the product*	**İzocamflex Kauçuk Köpük Levha** *İzocamflex Rubber Foam Insulation Sheets* **İzocamflex Kauçuk Köpük Boru** *İzocamflex Rubber Foam Insulation Pipes*
Adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan *placed on the market by or for*	**İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.** **Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza No:21 Kat:4-5 Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE**
Üretim Tesis(ler)i *and produced in the manufacturing plant located in*	**Eskişehir Organize San. Bölg. 15. Cad. Şehitler Bulvarı Eskişehir / TÜRKİYE**

üretici tarafından fabrika imalat kontrolü için sunulan ve onaylanmış belgelendirme kuruluşu Efectis Era Avrasya tarafından ürünün ilgili karakteristikleri için gerçekleştirilen ilk tip testleri, fabrikanın ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ve sürekli gözetimi, fabrika imalat kontrolünün değerlendirilmesi ve onaylanması gerçekleştirilir.

is submitted by the manufacturer to a factory production control, and that the notified certification body EFECTIS Era Avrasya, has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of factory production control.

Bu belge, **EN 14304:2009+A1:2013** standardının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1 altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından işletilen fabrika üretim kontrolünün yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağlandığının değerlendirildiğini göstermektedir.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performance, described in Annex ZA of the standard(s), **EN 14304:2009+A1:2013** under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the constancy of performance of the construction product.*

Bu belge, ilk olarak **29.12.2023** tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

*This certificate was first issued on **29.12.2023** and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.*

Sertifika, Kocaeli 'de 14/11/2024 tarihinde yayımlanmıştır.
Certificate established at Kocaeli on: 14/11/2024

Belgelendirme Komitesi ile
By Certification Committee

İlker İBİK

Yönetim Kurulu Başkanı/ *Chairman*

TÜRKAK
Product
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0113-U

Onaylanmış Kuruluş
Notified body
n° 2184

Tüm ekleri ile birlikte bu sertifikanın sadece 2184-CPR-0200 - Revizyon 24-0 olarak yayımlanmasına izin verilir.
Only the entire reproduction of this certificate N° 2184-CPR-0200 - Revision 24-0, with all its annexes, is allowed.

EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
5. Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası
Kocaeli/TÜRKİYE
Tel : +90 262 658 16 62 (pbx)
Faks : +90 262 658 16 69
www.efectis.com

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

PERFORMANSIN DEĞİŞMEZLİĞİ SERTİFİKASI EKİ N° 2184-CPR-0200
EN 14304:2009+A1:2013

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE TO THE STANDARD EN 14304:2009+A1:2013

Ürün *Product*	**Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamulleri-Fabrika yapımı esnek elastomerik köpük (FEF) ürünler-Özellikler** *Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products – Specification*
Yapı Malzemesinin Tanımı *Reference of the product*	**İzocamflex Kauçuk Köpük Levha** *İzocamflex Rubber Foam Insulation Sheets* **İzocamflex Kauçuk Köpük Boru** *İzocamflex Rubber Foam Insulation Pipes*
Sertifikanın teslim edildiği *Certificate delivered to*	**İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş. Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza No:21 Kat:4-5 Maltepe, İstanbul / TÜRKİYE**

Sertifikanın Kapsamının Tanımı / *Description of the field covered by the certificate:*
Efectis Era Avrasya tarafından yayımlanan sınıflandırma raporuna göre / In accordance with the classification reports issued by Efectis Era Avrasya n: ERA-21-136 ve ERA-21-135

1. ÜRÜN TANIMI / *DESCRIPTION OF PRODUCTS*

Ürün adı / *Product Name*	**Kalınlık /** *Thickness* **[mm]**	**Yangına Tepki /** *Reaction to Fire* **[Sınıf/***Class***]**
İzocamflex Kauçuk Köpük Levha *İzocamflex Rubber Foam Insulation Sheets*	6	B-s3,d0

Ürün adı / *Product Name*	**Kalınlık /** *Thickness* **[mm]**	**İç çap /** *Inner diameter* **[mm]**	**Yangına Tepki /** *Reaction to Fire* **[Sınıf/***Class***]**
İzocamflex Kauçuk Köpük Boru *İzocamflex Rubber Foam Pipe*	6	6 – 35	B_L-s3,d0
	9	6 – 114	
	13	6 – 160	
	19	10 – 160	
	25	15 – 160	

KONTROLSÜZ KOPYA

EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE
BELGELENDİRME A.Ş
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi
5. Kısım Fırat Cad. No:18 Dilovası
Kocaeli/TÜRKİYE
Tel : +90 262 658 16 62 (pbx)
Faks : +90 262 658 16 69
www.efectis.com

2. SINIFLANDIRMA / *CLASSIFICATION*

İzocamflex Kauçuk Köpük Levha

Yangına Tepki Sınıfı / *Reaction to fire class:* **B-s3,d0**

İzocamflex Kauçuk Köpük Boru

Yangına Tepki Sınıfı / *Reaction to fire class:* **B_L-s3,d0**

KONTROLSUZ KOPYA

Sertifika, Kocaeli 'de 14/11/2024 tarihinde yayımlanmıştır.
Certificate established at Kocaeli on: 14/11/2024.

İlker İBİK

Yönetim Kurulu Başkanı / *Chairman*

Onaylanmış Kuruluş
Notified body
n° 2184